

การประกวดแบบสถาปัตยกรรมโครงการสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง (Nursing Home)

ด้วยโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวมีความประสงค์จะดำเนินการประกวดแบบทางสถาปัตยกรรมสำหรับโครงการก่อสร้างสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง (Nursing Home) อาคาร 1 ชั้น รองรับความจุสูงสุด 30 เตียง ภายในกรอบวงเงินงบประมาณก่อสร้าง (ไม่รวมอุปกรณ์) 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อให้บริการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์โครงการ

1.1 เพื่อคัดเลือกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสถานดูแลผู้สูงอายุที่มีความเหมาะสม โปร่งสบาย ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design)

1.2 เพื่อคัดเลือกผู้ออกแบบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าทำสัญญาจ้างจัดทำแบบรายละเอียด (Detailed Design), แบบวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ, รายการคำนวณ, ข้อกำหนด (Spec) และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) เพื่อใช้ออกแบบประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างจริงต่อไป

2. ข้อมูลกายภาพและข้อกำหนดโครงการ

- **ขนาดที่ดิน:** กว้าง 20 เมตร x ยาว 43 เมตร ด้านหลังติดกำแพง
- **ระยะร่นตามกฎหมาย:** ด้านหลังร่นแนวอาคารอย่างน้อย 3 เมตร / ด้านข้างร่นแนวอาคารจากแนวเขตที่ดินอย่างน้อยด้านละ 2 เมตร (เหลือความกว้างตัวอาคารสูงสุดไม่เกิน 16 เมตร)
- **ลักษณะอาคาร:** อาคาร 1 ชั้น ออกแบบรองรับฐานรากสำหรับความจุสูงสุด 30 เตียง
- **การแบ่งเฟสการใช้งาน (Phasing):**

1. เฟสแรก (20 เตียง): เป็นพื้นที่หลักรองรับผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงสูง/ติดเตียง จัดวางเคาน์เตอร์พยาบาล ห้องยา และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด

2. เฟสขยาย (+10 เตียง): ในเฟสแรกกันเป็นพื้นที่โครงสร้างเปล่าหรือห้องสำนักงานชั่วคราว เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นห้องพักผู้สูงอายุเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่กระทบต่อการให้บริการส่วนแรก

- **จัดสรรเตียงพักอาศัยเฟสแรก (20 เตียง):**

1. ห้องพักรวม: 16-18 เตียง แยกเป็น 2 ห้องเด็ดขาด ห้องรวมชาย: รองรับ 8-9 เตียง ห้องรวมหญิง: รองรับ 8-9 เตียง

2. ห้องพิเศษ VIP: จำนวน 2 ห้อง (ขนาด 26-32 ตร.ม. พร้อมห้องน้ำในตัวส่วนบุคคล จัดวางไว้ฝั่งทิศหลังอาคารเพื่อเปิดรับทัศนียภาพด้านนอกอาคาร)

- **มาตรฐานกฎหมายอ้างอิง:** กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 และเกณฑ์มาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

3. รายการพื้นที่ใช้สอยและรายละเอียดทั้งหมด

โซน	รายละเอียดพื้นที่ใช้สอย
1. บริหารส่วนหน้าและต้อนรับ	เคาน์เตอร์ต้อนรับส่วนหน้า (Front Desk), ส่วนสำนักงานกลาง (Back Office), ส่วนจัดเก็บเวชระเบียน (Medical Records), คลังเก็บยาและของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย (Personal Supply Lockers), ห้องรับรองแขกและญาติ (Visitor Lounge)
2. บริการทางการแพทย์	จุดปฏิบัติงานพยาบาล (Nursing Station) สามารถเก็บยาและเวชภัณฑ์กลาง (Medication Room) รวมถึงอุปกรณ์แพทย์ต่าง ๆ ด้วย
3. ส่วนพักอาศัย	ห้องรวมชาย, ห้องรวมหญิง, ห้องพิเศษ VIP พร้อมห้องน้ำในตัวส่วนบุคคล
4. กิจกรรมและการฟื้นฟู	ห้องรับประทานอาหารรวม (Dining Area), ห้องสันทนาการและกิจกรรมกลุ่ม (Recreation Room), พื้นที่กายภาพบำบัดและฟื้นฟู
5. งานระบบและความปลอดภัย	เนื่องจากเป็นอาคารชั้นเดียวทางหนีไฟใช้ทางด้านหน้าพื้นที่เข้าออกศูนย์ พื้นที่ติดตั้งระบบน้ำและถังสำรอง รวมถึงจุดพักขยะรวม

รายละเอียดข้อกำหนดทางเทคนิคแบบท้ายรายชื่อ (Room Specifications)

โซนบริหารส่วนหน้า สำนักงาน และรับรอง

- Front Desk & Back Office: ผนึกรวมเป็นห้องสำนักงานเดียวกันแต่แยกสัดส่วน เคาน์เตอร์ส่วนหน้าต้องมีสองระดับ (ระดับปกติ และระดับต่ำสูงจากพื้น 75 เซนติเมตร เพื่อให้รถเข็นสอดขาเข้าติดต่อกันได้) ส่วน Back Office เป็นพื้นที่ปิดจำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ (Staff Only)
- ส่วนจัดเก็บเวชระเบียน: ต้องเป็นตู้หรือชั้นจัดเก็บที่มีระบบล็อกมิดชิดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้แนวท่อน้ำประปา
- คลังเก็บยาและของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย: ออกแบบเป็นตู้ Locker แยกช่องตามเลขห้อง/เตียงอย่างชัดเจน อยู่ในบริเวณ Back Office ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันยาและผ้าอ้อมเสื่อมสภาพ
- Visitor Lounge: พื้นที่นั่งคอยสำหรับญาติ อยู่ติดส่วนต้อนรับ เฟอร์นิเจอร์ต้องไม่กีดขวางทางเดินรถเข็น

โซนบริการทางการแพทย์และสนับสนุน

- Nursing Station: ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางอาคาร สามารถมองเห็นทางเดินและหน้าห้องพักได้ทั่วถึง เป็นศูนย์รวมระบบสัญญาณ Nurse Call และจอภาพ Monitor กล้อง CCTV พื้นที่ส่วนกลาง มีโซนเก็บยาและอุปกรณ์การแพทย์ด้วย
- พื้นที่เตรียมอาหารเบา (Pantry): ไม่มีการออกแบบห้องครัวหนักภายในอาคาร เนื่องจากใช้ครัวกลางด้านนอกอาคาร ให้เตรียมเฉพาะเคาน์เตอร์สำหรับจัดวางอาหารอุ่นอาหาร และซิงค์ล้างจาน โดยติดตั้งถังดักไขมัน (Grease Trap) ได้ซิงค์ และมีเส้นทางลำเลียงอาหารจากครัวกลางภายนอกเข้ามาที่ห้องอาหารรวมโดยสิ้นและมิดชิดที่สุด

โซนพักอาศัย

- ห้องรวมแยกชาย-หญิง: ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร (ระยะห่างระหว่างเตียง 90 ซม. เตียงข้างใดข้างหนึ่งข้างใดสามารถชิดผนังได้ และหัวเตียงสามารถชิดผนังได้ มีห้องน้ำในตัวห้องอย่างน้อยฝั่งละ 1-2 ห้องตามมาตรฐาน Universal Design
- ห้องพิเศษ VIP (ขนาด 26-32 ตร.ม.): แบ่งพื้นที่ภายในเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเตียงพยาบาล (พื้นที่รอบเตียงไม่น้อยกว่า 90 ซม.), ส่วนพักผ่อนของญาติ (วางโซฟาเบดได้), และห้องน้ำในตัว ขอบหน้าต่างล่างสูงจากพื้นไม่เกิน 50 เซนติเมตรเพื่อให้มองเห็นวิวขณะนอนบนเตียง

โซนบริการทางการแพทย์และสนับสนุน

- Nursing Station: ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางอาคาร สามารถมองเห็นทางเดินและหน้าห้องพักได้ทั่วถึง เป็นศูนย์รวมระบบสัญญาณ Nurse Call และจอภาพ Monitor กล้อง CCTV พื้นที่ส่วนกลาง มีโซนเก็บยาและอุปกรณ์การแพทย์ด้วย
- พื้นที่เตรียมอาหารเบา (Pantry): ไม่มีการออกแบบห้องครัวหนักภายในอาคาร เนื่องจากใช้ครัวกลางด้านนอกอาคาร ให้เตรียมเฉพาะเคาน์เตอร์สำหรับจัดวางอาหารอุ่นอาหาร และซิงค์ล้างจาน โดยติดตั้งถังดักไขมัน (Grease Trap) ได้ซิงค์ และมีเส้นทางลำเลียงอาหารจากครัวกลางภายนอกเข้ามาที่ห้องอาหารรวมโดยสันและมิดชิดที่สุด

โซนพักอาศัย

- ห้องรวมแยกชาย-หญิง: ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร (ระยะห่างระหว่างเตียง 90 ซม. เตียงข้างใดข้างหนึ่งข้างใดสามารถชิดผนังได้ และหัวเตียงสามารถชิดผนังได้ มีห้องน้ำในตัวห้องอย่างน้อยฝั่งละ 1-2 ห้องตามมาตรฐาน Universal Design
- ห้องพิเศษ VIP (ขนาด 26-32 ตร.ม.): แบ่งพื้นที่ภายในเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเตียงพยาบาล (พื้นที่รอบเตียงไม่น้อยกว่า 90 ซม.), ส่วนพักผ่อนของญาติ (วางโซฟาเบดได้), และห้องน้ำในตัว ขอบหน้าต่างล่างสูงจากพื้นไม่เกิน 50 เซนติเมตรเพื่อให้มองเห็นวิวขณะนอนบนเตียง

ห้องน้ำในตัวห้องพิเศษ VIP: ออกแบบตามมาตรฐาน Universal Design ขั้นสูงสุด

- พื้นที่ภายในต้องมีรัศมีวงกลมให้รถเข็นหมุนตัวได้เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และมีพื้นที่ว่างข้างโถสุขภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตรให้ผู้ดูแลช่วยพยุงได้
- ประตูเป็นแบบบานเลื่อนระบบรางแขวน (ไม่มีรางที่พื้น) หรือบานเปิดออกด้านนอก ความกว้างช่องเปิดสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร
- พื้นเรียบเสมอกับห้องนอน 100% ห้ามมีธรณีประตู ใช้ระบบรางระบายน้ำยาว (Linear Drain) แยกโซนเปียก-แห้ง พื้นผิวกันลื่นระดับ R11 ขึ้นไป
- ติดตั้งระบบสายดึงฉุกเฉิน (Emergency Pull Cord) สูงจากพื้นไม่เกิน 15 เซนติเมตร และราวจับพยุงตัวรูปตัว L/U วัสดุอลูมิเนียมหุ้มไนลอน (Nylon-Coated)

โซนกิจกรรมและการฟื้นฟู

- ห้องรับประทานอาหารรวม: แยกส่วนจากห้องนอน พื้นที่เผื่อรองรับสำหรับ 30 คนตั้งแต่วันแรก โตะอาหารต้องไม่มีเสาหรือคานใต้โตะที่ติดหัวเข้าของผู้ใช้รถเข็น

- ห้องสันทนาการ: พื้นที่กิจกรรมกลุ่ม ผนังห้องต้องกรุวัสดุซับเสียงเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนโซนห้องนอน
- พื้นที่กายภาพบำบัด: วางเตียงกายภาพและราวฝึกเดิน พื้นผิวมีความหนืดกันลื่นสูง โครงสร้างฝ้า/ผนังตรงจุดติดตั้งอุปกรณ์พยุงตัว (Harness) ต้องคำนวณโครงสร้างวิศวกรรมให้รับแรงดึงได้อย่างปลอดภัย

มาตรฐานงานระบบวิศวกรรมอาคาร (MEP Engineering Requirements)

- ระบบระบายอากาศ เป็นพัดลมดูดอากาศ สามารถปรับได้ตามงบประมาณ
- ระบบน้ำ และระบบน้ำสำรอง (Water Supply & Storage)
- ต้องจัดเตรียมถังเก็บน้ำสำรองประปาที่มีความจุสุทธิ เพียงพอสำหรับการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 วัน (48 ชั่วโมง) โดยคำนวณที่อัตรา 200 ลิตร/คน/วัน (คิดฐานที่ 30 เตียง + เจ้าหน้าที่)
- ติดตั้งปั้มน้ำระบบ multi-stage แบบ Twin Pump (Run/Standby) และระบบกรองน้ำส่วนกลาง (Central Filter) ก่อนเข้าถังเก็บน้ำ
- ระบบน้ำอุ่นสำหรับอาบน้ำทั้งหมด ต้องติดตั้ง Thermostatic Mixing Valve เพื่อจำกัดอุณหภูมิน้ำขาออก สูงสุด ไม่เกิน 42 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันผิวลวกไหม้
- ห้องสันทนาการ: พื้นที่กิจกรรมกลุ่ม ผนังห้องต้องกรุวัสดุซับเสียงเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนโซนห้องนอน
- พื้นที่กายภาพบำบัด: วางเตียงกายภาพและราวฝึกเดิน พื้นผิวมีความหนืดกันลื่นสูง โครงสร้างฝ้า/ผนังตรงจุดติดตั้งอุปกรณ์พยุงตัว (Harness) ต้องคำนวณโครงสร้างวิศวกรรมให้รับแรงดึงได้อย่างปลอดภัย

มาตรฐานงานระบบวิศวกรรมอาคาร (MEP Engineering Requirements)

- ระบบระบายอากาศ เป็นพัดลมดูดอากาศ สามารถปรับได้ตามงบประมาณ
- ระบบน้ำ และระบบน้ำสำรอง (Water Supply & Storage)
- ต้องจัดเตรียมถังเก็บน้ำสำรองประปาที่มีความจุสุทธิ เพียงพอสำหรับการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 วัน (48 ชั่วโมง) โดยคำนวณที่อัตรา 200 ลิตร/คน/วัน (คิดฐานที่ 30 เตียง + เจ้าหน้าที่)
- ติดตั้งปั้มน้ำระบบ multi-stage แบบ Twin Pump (Run/Standby) และระบบกรองน้ำส่วนกลาง (Central Filter) ก่อนเข้าถังเก็บน้ำ
- ระบบน้ำอุ่นสำหรับอาบน้ำทั้งหมด ต้องติดตั้ง Thermostatic Mixing Valve เพื่อจำกัดอุณหภูมิน้ำขาออก สูงสุด ไม่เกิน 42 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันผิวลวกไหม้

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

- แยกท่อน้ำทิ้งและน้ำปฏิกูลออกจากท่อน้ำฝนอย่างเด็ดขาด
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ถังเซทส์) ขนาดที่รองรับปริมาณน้ำเสียสูงสุดของคน 30 คน + เจ้าหน้าที่คุณภาพน้ำทิ้งต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำรอง (Electrical & Emergency Power)

- ระบบ Nurse Call, ไฟแสงสว่างฉุกเฉินทางเดิน
- ปลั๊กไฟ (Outlet) ในห้องพักผู้สูงอายุต้องติดตั้งสูงจากพื้น 45 - 90 เซนติเมตร เต้ารับในห้องน้ำต้องเป็นชนิดกันน้ำและมีระบบตัดไฟรั่ว (RCBO) แยกวงจร
- ระบบแสงสว่างทางเดินต้องไม่น้อยกว่า 200 Lux และต้องติดตั้งไฟนำทางระดับต่ำ (Night Light / Foot Light) ทำงานอัตโนมัติในเวลากลางคืน พื้นที่ตรวจรักษาต้องไม่น้อยกว่า 500 Lux
- ระบบทางหนีไฟ และความปลอดภัยอัคคีภัย (Fire Evacuation)
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) ในห้องนอนทุกห้อง และอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ในห้องเก็บของ พร้อมป้ายบอกทางหนีไฟฉุกเฉินที่มีแบตเตอรี่สำรอง
- กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบเรียกฉุกเฉิน (Nurse Call System)

- ต้องติดตั้งที่ หัวเตียงทุกเตียง และ ในห้องน้ำทุกห้อง (แบบสายดิ่งลอยสูงจากพื้นไม่เกิน 15 เซนติเมตร)
- สัญญาณแจ้งเหตุต้องส่งไปแสดงผลทั้งสัญญาณเสียงและไฟกะพริบที่เคาน์เตอร์พยาบาล (Master Station) และมีสัญญาณไฟหน้าห้องพัก (Overdoor Light)

มาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์สถาปัตยกรรม (Material & Hardware Specs)

- พื้นผิว (Flooring): โชนห้องนอนและทางเดินหลักใช้พื้นไวนิลลดแรงกระแทก (Vinyl Shock Absorption) หนาไม่น้อยกว่า 3-5 มิลลิเมตร ค่ากันลื่นระดับ R10 ส่วนห้องน้ำใช้กระเบื้องผิวหยาบค่ากันลื่นระดับ R11 ขึ้นไป
- บัวพื้น: ออกแบบเป็นบัวเชิงผนังแบบโค้ง (Coved Skirting) เพื่อไม่ให้ฝุ่นสะสมและเช็ดล้างง่าย
- สัญญาณแจ้งเหตุต้องส่งไปแสดงผลทั้งสัญญาณเสียงและไฟกะพริบที่เคาน์เตอร์พยาบาล (Master Station) และมีสัญญาณไฟหน้าห้องพัก (Overdoor Light)

มาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์สถาปัตยกรรม (Material & Hardware Specs)

- พื้นผิว (Flooring): โชนห้องนอนและทางเดินหลักใช้พื้นไวนิลลดแรงกระแทก (Vinyl Shock Absorption) หนาไม่น้อยกว่า 3-5 มิลลิเมตร ค่ากันลื่นระดับ R10 ส่วนห้องน้ำใช้กระเบื้องผิวหยาบค่ากันลื่นระดับ R11 ขึ้นไป
- บัวพื้น: ออกแบบเป็นบัวเชิงผนังแบบโค้ง (Coved Skirting) เพื่อไม่ให้ฝุ่นสะสมและเช็ดล้างง่าย
- ผนัง: ติดตั้งอุปกรณ์กันกระแทกจากกรณีสุนัข (PVC Wall Guard) ที่ระดับความสูง 15-20 เซนติเมตร และ 80-90 เซนติเมตรจากพื้น
- ประตูอาคาร: ประตูห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางต้องมีความกว้างช่องเปิดสุทธิ (Clear Opening) ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร เพื่อให้เตียงพยาบาลผ่านได้
- อุปกรณ์ประตู (Hardware): มือจับประตูทั้งหมดต้องใช้แบบ ก้านโยก (Lever Handle) หรือแบบรูปตัวดี (D-Shape) เท่านั้น ติดตั้งสูงจากพื้น 90-100 เซนติเมตร ห้ามใช้ลูกบิดทรงกลม
- ราวจับ (Handrails): ติดตั้งตลอดแนวทางเดินสองข้างและในห้องน้ำ ใช้ลักษณะกลมมนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4 เซนติเมตร วัสดุอะลูมิเนียมหุ้มไนลอน (Nylon-Coated) เพื่อการจับที่กระชับและไม่เย็นมือ
- สุขภัณฑ์: โถสุขภัณฑ์เลือกใช้รุ่นความสูงพิเศษ (High Seat) สูงจากพื้น 43-45 เซนติเมตร ก๊อกน้ำและอ่างล้างมือใช้ระบบเซนเซอร์หรือก้านโยกยาว อ่างล้างหน้าต้องเป็นแบบแขวนผนังเพื่อให้รถเข็นสอดขาเข้าได้

4. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแบบ

- 4.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- 4.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ประเภทนิติบุคคล) จากสภาสถาปนิก
- 4.3 มีบุคลากรในทีมงานซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
- 4.4 ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

5. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการจ้าง

เนื่องจากโครงการนี้เป็นการประกวดแบบเพื่อการก่อสร้างจริง โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจึงไม่มีการมอบเงินรางวัลในรูปแบบเงินสด แต่ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้

5.1 รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)

- ได้รับ “สิทธิในการเข้าทำสัญญาจ้างบริการออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา” เพื่อจัดทำแบบก่อสร้างจริง, แบบวิศวกรรม, รายการคำนวณ, ข้อกำหนดรายการ และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา ภายในกรอบวงเงินงบประมาณก่อสร้าง 3,000,000 บาท โดยคิดอัตราค่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

5.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
- ได้รับการบันทึกสิทธิสำรองในการเข้าทำสัญญาจ้างออกแบบรายละเอียด หากผู้ชนะเลิศสละสิทธิ์หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาได้

หมายเหตุ: แบบสถาปัตยกรรมของผู้ชนะเลิศ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว เพื่อนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างต่อไป

6. กำหนดการดำเนินงานและขั้นตอนประกวดแบบ

ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลา/กำหนดการ	สถานที่/ช่องทางดำเนินการ
1. ประกาศเชิญชวน	1-12 กันยายน 2569	เว็บไซต์โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
2. ประชุมชี้แจงของงานและดูสถานที่	18 กันยายน 2569	ห้องประชุม... โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว และพื้นที่โครงการ
3. กำหนดวันยื่นแบบผลงาน	30 กันยายน 2569	อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
4. การประเมินและตัดสินผลงาน	15 ตุลาคม 2569	คณะกรรมการดำเนินการประกวดแบบ
5. ประกาศผลผู้ชนะ	22 ตุลาคม 2569	เว็บไซต์โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
6. เข้าทำสัญญาจ้างออกแบบรายละเอียด	30 ตุลาคม 2569	โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

7. เอกสารและเงื่อนไขการส่งผลงาน

ผู้เข้าประกวดแบบต้องจัดส่งเอกสารแยกออกเป็น 2 ซองปิดผนึกอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- ซองที่ 1 (เอกสารคุณสมบัติและเสนอราคา): หนังสือรับรองนิติบุคคล, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (นิติบุคคลและบุคคล), สำเนาผลงานในอดีต และใบเสนอราคา
- ซองที่ 2 (แบบสถาปัตยกรรม / ข้อเสนอเทคนิค):
 - เล่มนำเสนอแบบสถาปัตยกรรม (Presentation Booklet) ขนาด A3 จำนวน 5 ชุด
 - แผ่นป้ายแสดงแบบ (Presentation Board) ขนาด A1 จำนวนไม่เกิน 2 แผ่น ประกอบด้วย Concept Design, Site Plan, Floor Plan (แสดงเฟส 1 และเฟสขยาย), 3D Renderings และ Perspective
 - ข้อบังคับสำคัญ: บนแผ่นงานและเล่มนำเสนอในซองที่ 2 ห้ามใส่ชื่อ ตราสัญลักษณ์ โลโก้ หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่ระบุตัวตนบริษัท/ผู้ออกแบบโดยเด็ดขาด (เจ้าหน้าที่พัสดุจะติดรหัสลับบนผลงานก่อนส่งให้คณะกรรมการตัดสินเพื่อความโปร่งใส)

8. คณะกรรมการดำเนินการประกวดแบบ

8.1 นางสาวพัฒน์ ศีตะจิตต์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
8.2 นางสาวอมรศรี เตียวศิริทรัพย์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
8.3 นายวิพล วนาภรณ์	นายแพทย์ชำนาญการ
8.4 นางสาวอริญญา มาตเจือ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8.5 นายณัฐวิทย์ กลมกล่อม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
8.6 นายเพชร อินพุ่ม	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
8.7 นายสมญ์ คำริสุ	สถาปนิกปฏิบัติการ

สงวนสิทธิ์ในการตัดสินผลประกวดของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

9. ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อกำหนดขอบเขตของงานได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว หรือติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

โทรศัพท์: 038-581285 ต่อ 901,902

เว็บไซต์: <https://bangnampriao.go.th/>